



ElastoKAM

ООО „Эластокам“

Совместное предприятие ПАО „Нижнекамскнефтехим“ и БАСФ Полиуретанс ГмбХ
423570, Респ. Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона
тел.: +7(8555) 38-30-62, факс: +7(8555) 38-30-63
ИНН 1651027131, ОКОНХ 13320, ОКПО 54409607

ООО „Elastokam“

ein Gemeinschaftsunternehmen der PAO „Nishnekamskneftechim“ und der BASF Polyurethanes GmbH
423570, Republik Tatarstan, Nishnekamsk, Promzona
Tel.: (007)(8555) 38-30-62, Fax: (007)(8555) 38-30-63
INN 1651027131

Исх № б/н от 20.03.2020

Начальнику цеха производства сэндвич-панелей
ООО «Профхолод»
Ярулину Э.Ф.

Уважаемый Эдуард Фаритович!

Настоящим письмом сообщаем Вам, что 18 марта 2020 года в лаборатории технического центра компании ООО «Эластокам» было проведено измерение коэффициента теплопроводности (EN 12667) образца изоляционной панели (толщина 150 мм), предоставленного Вашей компанией. Результаты представлены в таблице №1.

Таблица №1

Образец	Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К)
№1 – верхняя часть панели	0,0209
	0,0210
	0,0210
№2 – середина панели	0,0200
	0,0199
	0,0199
№3 – нижняя часть панели	0,0194
	0,0196
	0,0196
Среднее значение	0,0201

Измерения коэффициента теплопроводности проводились на приборе Taurus TCA 300 DTX.

С уважением,
Руководитель технического центра
ООО «Эластокам»

Г.Д. Антонов